

Prot. 3881
DEL 10/2/2024

Nerviano, 09 febbraio 2024

Alla cortese attenzione

Sindaco di Nerviano

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.

Premesso che da alcuni giorni via Carlo Porta, nella frazione di Garbatola, è completamente al buio, compreso il Cimitero, il parcheggio dello stesso e la vicina pista ciclabile.

Visto che abbiamo appreso sui social che il motivo di questo black out è stato il furto di circa 800 metri di cavi elettrici, riconducibili alla pubblica illuminazione.

Sottolineato che riteniamo grave tale episodio, vista la facilità con la quale è avvenuto un simile furto, senza che nessuno se ne accorgesse.

Si chiede una relazione scritta sull'accaduto, i tempi tecnici di ripristino della pubblica illuminazione nella via in questione e come si intende agire per scoraggiare simili episodi.

Distinti saluti.

Consigliere Comunale

Massimo Cozzi



Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

Prot. N. 6882

Nerviano, 11.03.2024

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale
Sig. MASSIMO COZZI

massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 3831 del 10.2.2024.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si trasmette in allegato la relazione trasmessa da OTTIMA SRL in merito al furto dei cavi elettrici.

Cordiali saluti.

LA SINDACA
(Daniela Colombo)

SB IMPIANTI SRLS
VIA POGLIANO 45
20045 LAINATE (MI)
P.IVA – C.F 08990700968
TEL.
CELL

Spett. Ottima S.r.l

OGGETTO: RELAZIONE IMPIANTO DOVUTA A FURTO PRESSO COMUNE DI
NERVIANO

In data 06/02/2024 abbiamo ricevuto segnalazione di guasto presso Via C.Porta – Cimitero e Rotonda con parte di SP 109 senza illuminazione. intervenendo sul guasto abbiamo riscontrato gli interruttori del quadro saltati, riarmando i suddetti interruttori, nonostante la tensione fuoriusciva, nulla si accendeva e pertanto abbiamo provveduto a controllare le linee di uscita e nell' aprire i pozzetti, ove sono posati i cavi degli impianti sopra menzionati, abbiamo rilevato le partenze delle linee montanti tagliate e pertanto, seguendo il percorso di tutti i pozzetti di Via Carlo Porta, all' apertura sono risultati privi di cavi a distribuzione dell' impianto, constatando il furto degli stessi (per circa 800 m di linea elettrica), mentre andando poi a verificare il parcheggio del cimitero risultavano tutti i pozzetti aperti sulla parte erbosa e le tubazioni vuote e si è provveduto a segnalare l' accaduto. (SI ALLEGANO FOTO)

Di conseguenza in data 13/02/2024, dopo l'arrivo del materiale necessario, abbiamo incominciato con le lavorazioni di ripristino degli impianti e finito in data 16/02/2024.

In Fede

