

Prot. n. 32442
del 15/12/2025

Nerviano, 12 dicembre 2025

Alla cortese attenzione

Sindaco di Nerviano

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta relativa alla sicurezza del parcheggio sotterraneo sito in piazza Vittorio Emanuele II (piazza Quaranta)

Il sottoscritto Consigliere Comunale, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione, con richiesta di risposta scritta, in merito alla situazione di potenziale pericolo presso il parcheggio sotterraneo situato in piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di un parcheggio privato ad uso pubblico, che attualmente dispone di una sola entrata. La porta di uscita di sicurezza, che conduce verso il condominio adiacente, risulta infatti costantemente chiusa a chiave, come recentemente verificato di persona.

Questa circostanza desta particolare preoccupazione dal punto di vista della sicurezza, poiché limita le vie di fuga in caso di emergenza e potrebbe mettere a rischio l'incolumità degli utenti. È importante che venga valutata con urgenza la possibilità di rendere accessibile l'uscita di sicurezza, così da garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Per quanto sopra esposto, si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale:

- Se siano a conoscenza della situazione descritta e delle problematiche di sicurezza relative al parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele;
- Quali azioni si intendano adottare, in tempi certi, per garantire l'accessibilità dell'uscita di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti;

Si richiede risposta scritta nei termini previsti dal regolamento.

Consigliere Comunale

Massimo Cozzi



Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

Prot. N. 32964

Nerviano, 18.12.2025

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale
Sig. Massimo Cozzi
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

**OGGETTO: RISCONTRO ALL'INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
PROT. N. 32442 DEL 15/12/2025.**

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica che gli uffici sono ovviamente a conoscenza di quanto segnalato; c'è infatti in essere un incarico tecnico per l'ottenimento della scia antincendio del parcheggio.

La pratica predisposta dal tecnico incaricato ha rilevato che il suddetto parcheggio necessita di un'unica uscita di sicurezza costituita dall'accesso al carraio (rampa); si ricorda che, da tempo, il parcheggio è aperto h 24.

La segnaletica presente sarà adeguata a completamento della pratica in itinere.

Distinti saluti.



LA SINDACA
(Daniela Colombo)