

prot. n. 23812
del 22/08/2024

Nerviano, 21 agosto 2024

Alla cortese attenzione

Assessore ai Lavori Pubblici

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.

Premesso che, nello scorso mese di maggio, è stata protocollata una lettera dei rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia "Ida Terzi" di via dei Boschi, che segnalava sostanzialmente le seguenti criticità:

- Il giardino nel retro della scuola, sistemato da qualche mese, evidenzia il fondo che tende a sprofondare in diversi punti, a dimostrazione che qualcosa non è stato fatto a dovere
- E' stata fatta la sistemazione della temperatura nelle classi con una nuova caldaia, ma il risultato non è per nulla ottimale. La temperatura, all'interno degli ambienti, risulta ancora lontana dall'essere confortevole e l'efficientamento energetico pressoché nullo
- I locali necessiterebbero di una imbiancatura, più volte richiesta dal personale scolastico
- Nel mese di maggio, a seguito delle copiose piogge, nella classe dei blu è emersa una infiltrazione d'acqua che ha creato un evidente problema.

Visto quanto segnalato, si chiede di sapere se è stata data risposta ai genitori e soprattutto se sono state affrontate e risolte le criticità segnalate.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Consigliere Comunale

Massimo Cozzi



Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

Prot. N. 26174

Nerviano, 18.9.2024

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale
Sig. Cozzi Massimo

massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 23812 DEL 22.8.2024.

in riferimento all'interrogazione di cui sopra si riporta l'esito dell'incontro tenutosi il 6.6.2024 con i rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia "Ida Terzi" di Via Dei Boschi:

1. Pavimentazione del giardino: abbiamo fatto presente che la pavimentazione in gomma antitrauma viene realizzata direttamente sul terreno senza previa realizzazione del sottofondo e che pertanto segue il naturale andamento del terreno. Avvallamenti e sconnessioni sono dovute anche alla presenza di radici. Da sopralluogo abbiamo riscontrato solo un punto in cui un piccolo pezzo di pavimentazione è stato danneggiato presumibilmente dai mezzi della ditta che ha realizzato i lavori dell'impianto di riscaldamento. Provvederemo alla riparazione in occasioni di futuri lavori analoghi.
2. Impianto di riscaldamento: non sono mai pervenute durante tutta la scorsa stagione termica invernale segnalazioni di malfunzionamento dell'impianto. Monitoreremo la situazione nella prossima stagione.
3. La tinteggiatura dei locali non è al momento prevista, ma abbiamo fatto un bando di cittadinanza attiva per eseguire lavori di tinteggiatura e piccoli lavori edili nelle scuole. Speriamo di poter affrontare il problema con questo canale.
4. I problemi di infiltrazioni di acqua sono stati causati dall'intasamento dei canali di gronda e dei pluviali per la presenza di materiale arboreo e a causa delle forti piogge e vento. Provvederemo a eseguire la pulizia delle coperture e dei sistemi di smaltimento con maggiore frequenza.

Cordiali saluti.



LA SINDACA

(Daniela Colombo)

Ufficio fiscale e Partita. IVA n. 00864790159 - Piazza Manzoni 14

Telefono (0331) 43891 Fax (0331) 43896