

Nerviano, 27 marzo 2026

AL SINDACO DEL COMUNE DI NERVIANO

OGGETTO: Interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta – Criticità strutturali e igienico-sanitarie presso il plesso scolastico di Garbatola (Via F. Filzi).

Visto il verbale n. 594/2026 dell'ATS Milano Città Metropolitana (Protocollo del 13/03/2026), redatto a seguito del sopralluogo presso l'edificio scolastico di Via F. Filzi, ospita le scuole primarie Ada Negri e Madre Teresa di Calcutta.

Preso atto dell'esito sfavorevole e delle 14 criticità puntualmente rilevate dall'autorità sanitaria, che richiedono interventi di ripristino per garantire la piena idoneità dei locali;

INTERROGANO LA S.V. PER CONOSCERE:

La tempistica puntuale di realizzazione per ciascuno dei seguenti interventi segnalati:

SICUREZZA ANTINCENDIO (Punto 1): In merito alla mancata funzionalità della maggior parte delle porte REI, si richiede di conoscere la data d'inizio dell'intervento di ripristino, sottolineando la necessità, evidenziata anche da ATS, di procedere con la massima priorità (p. 2).

INFRASTRUTTURE E INFILTRAZIONI (Punti 2, 11, 13): Cronoprogramma per la riparazione delle infiltrazioni a soffitto e pareti e il ripristino degli intonaci ammalorati (p. 2).

IMPIANTI E AERAZIONE (Punti 3, 5): Tempi previsti per la manutenzione della scatola di derivazione nel corridoio palestra e per il ripristino del sistema di aerazione nel servizio igienico "cieco" al piano rialzato (p. 2).

SERRAMENTI E SICUREZZA (Punti 4, 10, 12): Tempistiche per la riparazione delle tapparelle (aula 2°A e corridoio), la rimozione del guano di piccioni e la messa in sicurezza delle finestre con spigoli vivi (p. 2).

MANUTENZIONE EDILIZIA E DECORO (Punti 6, 7, 8): Calendario per gli interventi di tinteggiatura interna, manutenzione di ringhiere/cancelli esterni e rifacimento del rivestimento esterno scrostato (p. 2).

IGIENE E SERVIZI (Punti 9, 13, 14): Provvedimenti per la sostituzione dei bidoni nel cortile e per la sanificazione straordinaria dei depositi e del servizio igienico annesso al refettorio (p. 2).

Si resta in attesa di una sollecita risposta scritta che indichi, per ogni punto sopra elencato, le date previste per l'avvio e la conclusione delle opere, al fine di rassicurare le famiglie e il personale scolastico sul regolare svolgimento delle attività in sicurezza.

Distinti saluti.

CONSIGLIERI COMUNALI

MASSIMO COZZI

AIRAGHI ALBA



*Comune di Nerviano*  
*Città Metropolitana di Milano*

Prot. N. 9213

Nerviano, 10/4/2026

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale  
Sig. Massimo Cozzi  
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

p.c.: Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: RISCONTRO ALL'INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA.  
PROT. N. 8159 DEL 27/03/2026.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si trasmette in allegato la nota prot. n. 9191 del 9.4.2026 trasmessa all'ATS in merito alle criticità riscontrate a seguito di sopralluogo presso la scuola primaria di Garbatola.

Cordiali saluti.

LA SINDACA  
(Daniela Colombo)



*Comune di Nerviano*

Città Metropolitana di Milano  
Area V  
Servizio Gestione Lavori Pubblici,  
Patrimonio e Reti

Nerviano, 09.04.2026

Spett.le **ATS - SS Igiene e Sanità Pubblica Ovest  
Milanese**  
via Spagliardi 19  
PARABIAGO (MI)

Pec: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)

p.c. **AI DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO**  
Dr.ssa Maria Pia Siciliano  
Via Roma n. 51  
Nerviano (MI)

Pec: [mlic8500x@pec.istruzione.it](mailto:mlic8500x@pec.istruzione.it)

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" via F. Filzi n.6 Nerviano  
Cod. meccanografico MIEE853034 c MIEE853045

Risposta alla comunicazione del 13 marzo 2026 – vostro prot. 56400/26.

In riferimento alla comunicazione vostro prot. n. 56400 del 13 marzo 2026, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 6740 in pari data, l'ufficio tecnico ha eseguito un sopralluogo presso l'edificio in oggetto.

Si riscontra quanto segue in merito alle criticità segnalate per quanto di competenza:

1. è stato rilevato che n. 4 porte di uscita di sicurezza presentavano difficoltà di apertura con la maniglia ma il maniglione antipánico a spinta era funzionante garantendo l'uscita in caso di emergenza. Si comunica che sono stati prontamente eseguiti gli interventi di riparazione e che tutte le porte sono ora completamente funzionanti. Si precisa che tutti i presidi antincendio e le uscite di sicurezza sono sottoposti regolarmente a controlli semestrali come previsto dalla normativa vigente;
2. si conferma che non si sono riscontrate infiltrazioni attive e che pertanto i segni rilevati sono dovuti a vecchi problemi risolti. I ripristini murari saranno eseguiti in occasione degli interventi di tinteggiature da programmare compatibilmente con le dotazioni finanziarie del bilancio comunale;
3. il coperchio della scatola di derivazione dell'impianto elettrico risultava crepato ed è stato sostituito;
4. si è provveduto alla riparazione delle due tapparelle rotte;
5. il sistema di aerazione del servizio igienico è stato ripristinato in data 18/03/2026;
6. le tinteggiature interne saranno inserite nella futura programmazione compatibilmente con le priorità e le disponibilità economiche dell'Ente;

*Ufficio fiscale e Partita Iva n. 01864790159 - Piazza Manzoni, 14  
Telefono (0331) 43.89.1 Fax (0331) 43.89.106 - Pec: [urp@pec.comune.nerviano.mi.it](mailto:urp@pec.comune.nerviano.mi.it)*



*Comune di Nerviano*

Città Metropolitana di Milano

7. la manutenzione delle ringhiere e dei cancelli sarà inserita nella futura programmazione compatibilmente con le priorità e le disponibilità economiche dell'Ente;
8. i ripristini dell'intonaco del rivestimento esterno danneggiato saranno inseriti nella futura programmazione compatibilmente con le priorità e le disponibilità economiche dell'Ente;
9. si rimanda per competenza alla Direzione dell'Istituto scolastico;
10. la rimozione dei davanzali dal guano di piccioni rientra nelle attività ordinarie di pulizia, pertanto è di competenza dell'Istituto scolastico. Nell'estate 2025 sono stati eseguiti diversi interventi volti a limitare la presenza dei piccioni. Allo stato attuale non si ritiene necessario programmare ulteriori interventi;
11. si provvederà alla sostituzione delle quadrotte del controsoffitto che presentano segni di precedenti infiltrazioni;
12. l'Ufficio Tecnico, anche a fronte di medesime segnalazioni in altri ambiti scolastici, ha approfondito più volte la questione con aziende produttrici di serramenti, rilevando l'impossibilità tecnica di realizzare serramenti completamente privi di spigoli vivi;
13. per la segnalazione relativa alla pulizia del servizio si rimanda al gestore del servizio di refezione scolastica cui compete l'attività; relativamente alle tracce di pregresse infiltrazioni, i relativi ripristini murari saranno inserite nella futura programmazione compatibilmente con le priorità e le disponibilità economiche dell'Ente;
14. si rimanda per competenza alla Direzione dell'Istituto scolastico.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

LA RESPONSABILE DELL'AREA V  
Arch. Francesca Ughi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da: Arch. Valeria D'Ippolito

*Centro scuole e Partita Iva n. 01504790159 - Piazza Manzoni, 14  
Telefono (0331) 43.59.1 - Fax (0331) 43.59.06 - [Per.uff@per.comune.nerviano.mi.it](mailto:Per.uff@per.comune.nerviano.mi.it)*